

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Республики Крым  
«Феодосийская санаторная школа-интернат»

СОГЛАСОВАНО  
Председатель  
первичной  
профсоюзной  
организации  
\_\_\_\_\_ С.Н.  
Артюшенко  
«28».08.2024 г. № 314

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ГБОУ РК «Феодосийская  
санаторная школа-интернат»  
«28».08.2024 г. № 314

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**в прачечной**

**ИПБ-12-2024**

**Феодосия**  
**2024 г.**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00db116d8cb7485aa11c653f1043b7ecfd  
Владелец: Калинина Ирина Васильевна  
Дата подписи: 28.02.25 11:26  
Действителен: с 2024-07-04 до 2025-09-27

## 1. Общие положения инструкции

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в прачечной ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», определяющая порядок работы и содержания прачечной в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2 Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы, в частности прачечной, а также оборудования, имеющегося в ней, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановление Правительства РФ N 1885 от 24.10.2022);

- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года;

- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с изменениями от 02.07.2013г;

- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года.

1.3 Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной, нормы и правила поведения работников прачечной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

1.4 Работник прачечной обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

1.5 Рабочий прачечной должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.6 Вся деятельность в прачечной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.

1.7 Всякое нарушение требований противопожарной защиты и приведенной инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

## 2. Функциональные характеристики прачечной и специфика пожарной опасности

2.1 В прачечной ведутся производственные работы: стирка белья. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.

2.2 К главным пожароопасным факторам прачечной относятся:

- чрезмерное количество белья;
- мягкий инвентарь (белье, матрасы).

2.3 Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

- белье, полотенца, матрасы, спецодежда - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды;

- упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки;

- в помещении прачечной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа в прачечную должны вывешиваться: табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении -

инструкция по противопожарной защите.

### **3. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной**

3.1 Зам. директора по АХЧ, ответственный за пожарную безопасность в прачечной, обязан:

- строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по прачечной;
- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной;
- обучение работников прачечной необходимым мерам пожарной безопасности;
- помещение прачечной огнетушителями согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;
- проходить обучение по программам противопожарного инструктажа;
- наличие инструкции о действиях рабочих прачечной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре.

3.2 Работник, ответственный за пожарную безопасность, должен:

- обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях прачечной;
- обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в прачечной;

3.3 Рабочий прачечной должен:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности в прачечной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
- осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.
- соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;
- постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.
- соблюдать требования объектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в части, его касающейся;
- уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- окончив работы закрыть окна, отключить электрические приборы, выключить электрическое освещение, закрыть двери, сдать ключ дежурному.

### **4. Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации**

4.1 В помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.

4.2 Противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.

4.3 Мусор и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки.

4.4 Выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.

4.5 В прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах.

4.6 В прачечной можно размещать только лишь необходимое технологическое

оборудование.

## **5. Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования**

### **5.1 В прачечной категорически запрещено:**

- пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;
- использовать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;
- использовать электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;
- подключать, отключать стиральные машины, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками;
- проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;
- оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование.

## **6. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений прачечной по завершении работы**

6.1 Рабочий прачечной по завершении работы обязан провести противопожарный осмотр, в том числе:

- выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении прачечной, из электрической сети;
- убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;
- провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;
- запереть все окна и фрамуги;
- провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

6.2 При выявлении работником любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся зам. директора по АХЧ.

6.3 В случае наличия противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещается.

6.4 После ликвидации (при необходимости) недочетов, сотрудник обязан закрыть помещение прачечной.

Инструкцию разработал  
специалист по охране труда

Н.Ф. Маландий

## Лист ознакомления

[illegible]
